

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ

по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗОП

Във връзка с постъпило писмено искане с вх. № ОП 162/28.12.2018г. по условията на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка за съответствие на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“ с уникален номер на поръчката в РОП № 00295-2018-0007 и публикувана в ОВ на ЕС под № 2018/S 224-513578 от дата 21.11.2018г.,

на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП даваме следните разяснения:

Въпрос № 1:

В Приложение № 3 – Договор за строителство на ВиК мрежи и съоръжения. Обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно Договорните условия на ФИДИК - червена книга“, Договор част 1: **ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ**, т. 1.2. е посочено, че следните документи (съставни части на Договора), в реда, посочен по-долу, се считат за съставляващи и формиращи Договора

1. Настоящото Договорно споразумение;
2. Приложението към Офертата;
3. Специфичните Условия;
4. Общите Условия - “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ОБЩИ УСЛОВИЯ”. Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. Издание в български превод: Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) - единствен пълноправен член и представител на FIDIC за България, 1-во изд., 2001 г.;
5. Спецификациите;

..... и т.н.

В специфичните условия клауза 9.1. е променена, както следва:

9.1 Задължения на Изпълнителя

.....

Третият параграф, подточка (с) се допълва както следва:

„72-часова пробна експлоатация, която трябва да покаже, че Обектът или Подобектът работят надеждно и в съответствие с Договора.“

Четвъртият параграф се изменя както следва:

„След 72-часовата пробна експлоатация, ако Обектът работи при устойчиви условия и е подписан Протокол Образец 17, за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, Изпълнителят трябва да съобщи на Инженера, дали Обектът е готов за проби за доказване на експлоатационните параметри, които да покажат дали Обектът отговаря на критериите, точно определени в Изискванията на Възложителя и Офертата на Изпълнителя.“

Тъй като променените параграфи касаят и произтичат от Общите условия на **Жълта книга** – „ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ - СТРОИТЕЛСТВО НА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ОБЩИ УСЛОВИЯ“. Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999г. Издание в български превод: Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) - единствен пълноправен член и представител на FIDIC за България, 1-во изд., 2008, а не от посочената в Договорното споразумение Червена книга, където такива параграфи няма, моля Възложителят да уточни коя книга ще бъде използвана при изпълнение на настоящата обществена поръчка – **Червена книга** или **Жълта книга**.

Това има отношение и към нашите задължения като Инженер по ФИДИК. Ако се използва Червената книга, не би трябвало да има проби след завършване, а ако се ползва Жълта книга, не би трябвало да има измерване на количества изпълнени работи за сертифициране.

Отговор № 1:

При изпълнение на настоящата обществена поръчка ще бъде използвана **Червена книга** - ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ОБЩИ УСЛОВИЯ“. Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. Издание в български превод: Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК) - единствен пълноправен член и представител на FIDIC за България, 1-во изд., 2001 г.

Отново поясняваме, че публикуваните в настоящата процедура образци на договори (като за строителен надзор и изпълнение на функции на Инженер по ФИДИК, така и договорите за строителство) са в пълно съответствие с образците, утвърдени със Заповед № ЗМФ-827 от 04.09.2018г. на Министъра на финансите.

Следва да имате предвид, че целта на Специфичните условия към даден договор е с тях да се изменят и/или допълнят определени клаузи от Общите условия, така че да се задоволят в най-голяма степен потребностите на Възложителя. В настоящия случай с утвърдените от Министъра на финансите Специфични условия към Договор за строителство на ВиК мрежи и съоръжения съгласно Договорните условия за строителство за строителни и инженерни проекти, проектирани от Възложителя - Общите условия на ФИДИК. Червена книга, е изменена клауза 9.1. към член 9 „Проби

при Завършване“ от разглежданите Общи условия на Червената книга, като параграф Трети е допълнен и е създаден нов Четвърти параграф.

Посочените изменения кореспондират с разпоредбите на чл. 7, ал. 3, т. 15 и т. 17 от Наредба № 3 от 31.07.2003г., където е указано съдържанието на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (приложение № 15) и на протокола за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17). Съгласно цитираната нормативна уредба неразделна част от Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа са протоколите за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението. В т. 17 е посочен протокола за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17), който се съставя, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба – а в случая, това са изискванията на чл. 162 и сл. от Наредба № 2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и БДС EN1610:2003 Изграждане и изпитване на канализационни системи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Замислено от
С. Д. от ЗЗЛД

инж. Мариян Николов

Управител на „Вик“ ЕООД гр. Смолян