




„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД

 В К — СМОЛЯН —	4700, гр.Смолян, ул. „П. Р. Славейков“, 2 тел.: (+359 301) 625 98, факс: (+359 301) 626 29 e-mail: yik_sm@abv.bg ; web: http://www.yik-smolyan.com/		
			BS-EN ISO 9001: 2008 OH SAS 18001:2007 EN ISO 14001:2004

„Водоснабдяване и канализация“
Еднолично-ООД гр. Смолян
Изм. № 017-70
13.06.2018 г.

РАЗЯСНЕНИЕ

до всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Запитване от заинтересовано лице по документацията на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания на вход населени места и други водоснабдителни зони на територията на „ВиК“ ЕООД Смолян, включваща измерване в 45 точки“ с № 9076997 от 08.06.2018 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Във връзка със постъпило запитване, Ваш вх № ОП 70/13.06.2018 по документацията за обществена поръчка, на основание чл. 180, ал.2 от ЗОП, предоставям следните отговори на постъпил въпрос:

Въпрос: След обстоен преглед на Приложение № 1 – Техническо Задание, част от техническата документация по процедура за „Надграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания на вход населени места и други водоснабдителни зони на територията на „ВиК“ ЕООД Смолян, включваща измерване в 45 точки“ бихме искали да обърнем внимание на следното изискване за GSM дейта логерите, описано в т.1 , а именно – наличие на „Вграден сензор за налягане“ като част от входовете на устройството, това не е приложимо?

Отговор: Спецификата на водоснабдяването на населени места обслужвани от „В и К“ ЕООД Смолян, входовете на населените места са напорните резервоари, които ги обслужват. Взимайки това предвид, измерването на налягане в тези точки не е приложимо и не се изисква от КЕВР като част от показател за качество ПК6.

Извикването за „Вграден сензор за налягане“ може да не бъде взето предвид.

В същото време друго от техническите изисквания в т.1, а именно на „2 аналогови с опция за 0-10V или 4-20mA“, дава възможност за последващо надграждане на устройствата с външни сензори за налягане за местата, където това е приложимо.

Заместител
чл. 2. ал. 2 от ЗЗП

Управител:

По заместване (инж. К. Тотев)

